

 mpec LESZNO SP. Z O.O.	rodzaj dokumentu:	Formularz	Nr:	
	nazwa dokumentu:	Ogłoszenia - wyjaśnienia	Strona:	1 z 1

Leszno, 23.03.2018

Treść :

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do postępowania na **modernizację pompy 20W39x4 na 20W39Mx3** (pytania zawarto w załączniku nr 1);

Odp. 1. Wartość wadium dla części I jest zgodna z wartością podana liczbowo, czyli pięć tysięcy zł.

Odp.2. Zamawiający potwierdza, że odłączenia elektryczne demontowanego silnika będą realizowane przez Zamawiającego.

Odp.3. Zamawiający wymaga, aby pompa po modernizacji spełniała wymogi systemu oceny bezpieczeństwa UE.

Odp.4. Zamawiający przekazuje w załączeniu zwymiarowane elementy dotyczące wstawki rurowej (załącznik nr 2). Przed przystąpieniem do robót obiektowych, Wykonawca jest zobowiązany do „pobrania” wymiarów z natury. Wstawkę należy wykonać jako wspawaną z rury stalowej DN300.

Odp.5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par.2 ust.2 umowy zastępując określenie „roboty budowlane” sformułowaniem „roboty modernizacyjne”.

Odp.6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w par.2 ust.8 umowy w zakresie usunięcia zapisu „dokumentacja techniczna budowy”.

Odp.7. Zamawiający pozostawia wymóg w zakresie nadzoru nad robotami przez Kierownika budowy działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Odp.8. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

zakupnik nr 1

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do postępowania numer DI/03/2018, prosimy u udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Jaka jest wymagana wartość wadium dla części I? W pkt 3.2 ust IV (Opis przedmiotu zamówienia) wartość liczbowa wynosi 5 000 PLN, natomiast słownie wpisano „sześć tysięcy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia, część I, pkt 1.1:
Proszę o potwierdzenie że odłączenia elektryczne demontowanego silnika są po stronie brygady Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia, część I, pkt 1.5.5:
Informujemy, że GPW SA jest właścicielem praw autorskich do utworu w postaci dokumentacji konstrukcyjnej pomp 20W39 oraz 20W39M. Elementy podlegające wymianie zgodnie z SIWZ (m.in. wirniki, wał, korpusy łożyskowe) powinny być wykonane zgodnie z tą dokumentacją, gdyż w przypadku wykonania w odmiennej wersji konstrukcyjnej pompa powinna zostać ponownie wprowadzona do ruchu zgodnie z wymaganiami systemu oceny bezpieczeństwa wyrobów UE. Wiąże się to z przeprowadzeniem nowej kompletnej analizy ryzyka zagrożeń mogących wystąpić w zmodernizowanym urządzeniu oraz wyeliminowaniu ich zgodnie z obowiązującymi normami zharmonizowanymi i dołączenie do dokumentacji nowej deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi pompy. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza honorować prawa autorskie do dokumentacji przysługujące GPW SA.
4. Opis przedmiotu zamówienia, część I, pkt 1.10 i 1.11:
Proszę o podanie wymiarów wstawki rurowej oraz informację czy ma być to wstawka wspawana do istniejących rurociągów czy kolierzowa, oraz jakiego materiału?
5. Wzór umowy, paragraf 2, ust. 2
Informujemy że zakres prac nie obejmuje prac budowlanych w żadnym zakresie.
Prosimy o zmianę zapisu „roboty budowlane” na „prace modernizacyjne”.
6. Wzór umowy, paragraf 2, ust. 3
Proszę o udostępnienie „dokumentacji technicznej budowy” lub usunięcie sformułowania.
7. Wzór umowy, paragraf 7, ust. 3:
Informujemy że zakres prac nie obejmuje prac budowlanych w żadnym zakresie, więc nadzór kierownika budowy wraz z uprawnieniami do wpisu do księgi budowy jest zbędny. Prosimy o zmianę zapisu na „Kierownika Projektu”.
8. Wzór umowy, paragraf 10, ust. 2.1:
Prosimy o zmianę „opóźnienia” na zwłokę, analogicznie jak jest w ustępie 2.2